



Locação Primeiro Pav
1 : 200

Sim	15.000.000
	EXTINTOR PORTÁTIL, DÍOXIDO DE CARBONO - CO ₂ 5-B:C
	EXTINTOR PORTÁTIL, PÓ QUÍMICO SECO - PQS 20-B:C
	EXTINTOR PORTÁTIL, ÁGUA PRESSURIZADA - AP 2-A
	HIDRANTE SIMPLES - 6000x110mm - MANG. 2x15m
	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA FIXADA - A 2,20m NA PAREDE OU NO TETO
	ROTA DE FUGA
	ACIONADOR MANUAL DO SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME - ALTURA ENTRE 1,20 E 1,80m DO PISO, E DISTÂNCIA MÁXIMA DE 30,0m ENTRE OS MÓDULOS
	TUBULAÇÃO EM FERRO GALVANIZADO



CEP - CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL SENAC ITUMBIARA
PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

PROPRIETÁRIO: SENAC-SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL LTDA
AUTOR DO PROJETO: ARQ.T. ATHOS RIOS JÚNIOR - CREA 3577/D GO
RESP. TÉCNICO:

FUNDADO: 1950	PAULO G. V. RUA EBA-7 e/ou RUA EBA-2 - DO SÍTIO LOTEAMENTO ERNESTINA BORGES DE ANDRADE - ITUMBIARA - GO
ÁREA TERRENO: 8842,38m²	ÁREA CONSTRUÇÃO: 4584,04m²
PROJETO: 01/2010	FECHA: 01 de DEZEMBRO 2010
CONTÉUDO: PRIMEIRO PAV.	FOLHA: 4/6

Primeiro pav.
1 : 75

- HIDRANTES = 03
EXTINTORES:
PQS 20 B:C = 01
AP 2 A = 01
CO2 5 B:C = 02

Grupo	Ref	Descrição	Unid.	Quant.	Dimensões
Tubos					
1		TUBO DE FERRO GALVANIZADO	M	13,06	2,1/2"
Conexões					
2		COTOVELO 45° DE FERRO GALVANIZADO	PQ	2	2,1/2"
3		COTOVELO 90° DE FERRO GALVANIZADO	PQ	6	2,1/2"
4		TE. 90°	PQ	1	2,1/2"