
















Térreo 01 (Bloco A e B)
1 : 75

HIDRANTES = 03
EXTINTORES:
PQS 20 B/C = 02
AP 2 A = 01
CO2 5 B/C = 01

Legenda GRUPO_INC				
Grupo	Ref	Descrição	Unid.	Quant. Dimensões
Conexões	1	COTOVELO 90 DE FERRO GALVANIZADO	PÇ	6 2,1/2"



Locação Térreo 01
1 : 200

LST 18.03.2008		LEGENDA DE INCÊNDIO
	EXTINTOR PORTÁTIL-10000 DE CARBONO - CO ₂ 5-B/C	
	EXTINTOR PORTÁTIL-PQ QUÍMICO SECO - PQS 20-B/C	
	EXTINTOR PORTÁTIL-ÁGUA PRESSURIZADA - AP 2-A	
	HIDRANTE SIMPLES - 60x60x17cm MANG. 2x15m	
	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA FIXADA - A 2,20m NA PAREDE OU NO TETO.	
	ROTA DE FUGA	
	CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME - COM QUADRO SINÓPTICO	
	ACIONADOR MANUAL DO SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME - ALTURA ENTRE 1,20 E 1,40m DO PISO, E DISTÂNCIAMENTO DE NO MÁXIMO 30,0m ENTRE OS MEDIOS.	
	REGISTRO DE PRECALQUE COM VÁLVULA DE RETENÇÃO	
	BOMBA DE INCÊNDIO	
	ACIONADOR DE BOMBA DE INCÊNDIO (BOTOEIRA TIPO LUZ E DESLIZA)	
	TUBULAÇÃO EM FERRO GALVANIZADO	
	AVISADOR SONORO E VISUAL	
	BATERIA DO SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME	



waiber & athos
arquitetos
associados e o.ia.lda
3285-7135

CEP - CENTRO DE EDUCAÇÃO
PROFISSIONAL
SENAC ITUMBIARA

PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

PROPRIETÁRIO SENAC-SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL LTDA

AUTOR DO PROJETO ARQT. ATHOS RIOS JÚNIOR - CREA 3577/D GO

RESP. TÉCNICO

ENDEREÇO: R. JOSÉ PAULO D. S. RUA EBA-7 s/n. RUA EBA-2. QD. 08. LOTEAMENTO ERNESTINA BORGES DE ANDRADE - ITUMBIARA - GO	ÁREA TERREÇO: 9842,36m²	ÁREA CONSTRUÇÃO: 4944,04m²	NÚMERO DE PAVIMENTOS: 4
DESENHO: Camo	DATA: 07 de DEZEMBRO 2010	ESCALA: INDICADA	OUTRA: 2/6
FONTE: 2/6			

TÉRREO 01 (BLOCO A e B)