PLANTA 2º PAVIMENTO ESC. 1 :100



PLANTA RESERVATÓRIO ESC. 1 :100



PLANTA BARRILETE ESC. 1 :100

LEGENDA

- COLUNA DE ÁGUA PARA COMBATE A INCÊNDIO
- HIDRANTE SIMPLES (CAIXA 60X90X17 cm)
- TUBULAÇÃO DE ÁGUA (F°G°) ø DN65mm – 2 1/2" PARA COMBATE A INCÊNDIO
- PROJEÇÃO DA MANGUEIRA PARA COMBATE A INCÊNDIO
- REGISTRO DE RECALQUE (OU REGISTRO DE PASSEIO) 2 1/2" COM VÁLVULA DE RETENÇÃO
- CO2 — EXTINTOR CARGA DE DIÓXIDO DE CARBONO 5–B:C
- ABC — EXTINTOR CARGA DE PÓ QUÍMICO SECO ABC, 2–A: 20–B:C
- PQS — EXTINTOR CARGA DE PÓ QUÍMICO SECO BC, 20–B:C
- ÁGUA — EXTINTOR SOBRE RODA DE CARGA D'ÁGUA, 2–A
- ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
- DETECTOR DE FUMAÇA PONTUAL
- CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME
- BATERIA DO SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME
- AVISADOR SONORO E VISUAL DO SISTEMA DE ALARME
- ACIONADOR MANUAL DO SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME
- ACIONADOR ALTERNATIVO DE BOMBA DE INCÊNDIO (BOTOEIRA LIGA E DESLIGA)

J – JOELHO DE 90° F.G. (COTOVELO)
T – TÊ DE 90° F.G.

INDICAÇÃO DA PLACA DE SINALIZAÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO
VER DETALHE SINALIZAÇÃO

CÓDIGO DA PLACA
DIMENSÕES DA PLACA

DIRECIONAMENTO DO FLUXO DE SAÍDA

OBS.: TODA TUBULAÇÃO ENTERRADA DEVERÁ SER PROTEGIDA COM MATERIAL ANTI–CORROSIVO

TODA TUBULAÇÃO APARENTE DEVERÁ SER PINTADA NA COR VERMELHA

1ª REVISÃO: JUNHO 2014
2ª REVISÃO: AGOSTO 2014
3ª REVISÃO: OUTUBRO 2017
4ª REVISÃO: JANEIRO 2018
5ª REVISÃO: MARÇO 2018

ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

PROCESSO N.º 122.830/13

( ) Projeto original;
( ) Recarimbamento: Protocolo da solicitação nº.....
(X) Substituição parcial; Protocolo de solicitação nº 146.491/17
( ) Substituição total; Protocolo de solicitação nº .....
( ) Com Parecer Técnico: n.º .....

APROVADO
EM ...../...../.....

ANALISTA - CARIMBO E ASSINATURA OBM DA APROVAÇÃO.....

Senac

SEDE ADMINISTRATIVA
C.F.P. SETOR AEROPORTO
GOIÂNIA

ENDEREÇO: RUA 31–A, LTs. 27/28/29
SETOR AEROPORTO – GOIÂNIA–GO.

PROPRIETÁRIO: SENAC – SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM

AUTOR DO PROJETO: RENATA DE OLIVEIRA PINTO – CREA 8500/D – GO

COMBATE A INCÊNDIO

CONSOL ENGENHARIA LTDA FONE: (062) 8401–5641	PLANTA 2º PAVIMENTO	FOLHA : 4/7
DATA: MARÇO/2018	ÁREA TOTAL: 4.761,88 m²	