



Toda e qualquer edificação com área construída a partir de 1500 m2, independentemente de sua ocupação, deverá instalar, num raio de 300 m do eixo da fachada do prédio, um hidrante de coluna no passeio público, quando existir viabilidade técnica para a sua instalação, atestada pela concessionária local dos serviços de água e esgotos.

Não havendo viabilidade técnica num raio de 300 m e dependendo do grau de risco da edificação, o Corpo de Bombeiros deverá solicitar do interessado, junto à concessionária local que seja verificado a viabilidade técnica num raio de no máximo 600 m e, caso exista, solicitar sua instalação.

DETALHE CORRIMÃO E GUARDA-CORPO

ESC. 1 : 20

CONSOL ENGENHARIA LTDA		DETALHES NOTAS ELUCIDATIVAS	FOUR 1 04 
FONE: (066) 3007-0801			
DATA OUTUBRO/2015	AREA TOTAL: 3.012,50 m²		

O controle de materiais de acabamento e revestimento da edificação deve ser executado conforme o especificado na Norma Técnica 10 do CBMGQ.

Na solicitação da inspeção técnica deve ser entregue o atestado de controle de material de acabamento e revestimento, conforme modelo constante na Norma Técnica 01.

6 - No Memorial Descritivo Completo do CBMGO  
6.1 - A localização, o projeto, a execução, a montagem, o abastecimento e a segurança do central de gás liquefeito de petróleo (GLP), para a instalação predial desta edificação, deverão atender às condições fixadas na Norma Técnica n. 28 CBMGO e complementado pelas Normas Brasileiras válidas e atinentes aos assuntos, com especial e particular atenção para o disposto nas NBR - 13523, NBR - 13932 e NBR - 14024 vigentes.

A via de acesso deverá ter:

- Largura mínima de 6,00 m;
- Suporte viário com peso de 25000 quilogramas-força;
- Desobstrução em toda a largura e com altura livre mínima de 4,50 m;
- Quando o acesso for próximo de portão, este deverá atender a largura mínima de 4,00 m.

As faixas de estacionamento deverão ter:

- Largura mínima de 8,00 m;
- Comprimento: mínimo de 15,00 m;
- Suporte viário com peso de 25000 quilogramas-força.

O decaimento máximo da faixa de estacionamento não poderá ultrapassar o valor de 5%, tanto longitudinal quanto transversal.

A faixa de estacionamento deve ser adequadamente sinalizada, com placas de "PROIBIDO ESTACIONAR" e "PROIBIDO PARAR" com o texto "PROIBIDO PARAR E ESTACIONAR POR MOTIVOS DE SEGURANÇA" e "RESERVA PARA VIATURAS DO CORPO DE BOMBEIROS", identificadas com as palavras "RESERVA PARA VIATURAS DO CORPO DE BOMBEIROS".