Quadro de Cargas

QD00

Circ.	Descrição	Iluminação 15W	28W	2x14W	2x28W	4x14W	4x28W	2x26W	Tomadas 11W	30W	100W	150W	200W	600W	1100W	2000W	Chuveiro 4000W	3TR	Ar Cond. 5HP	7HP	Motores 3CV	5CV	10CV	Cx.Elétr. 75000W	104000W	207720	Pot. W	Pot. VA	Demanda (S)	Fat. Pot.	Tensão V	Corr. A	Fases	Prot. A	Curva Prot.	Ins. mín. kA	Cond. mm2	Tipo de Cabo	Fases ABC	Q.T. mín(S)
C1	Circuito																1										4500,0	4500,0	100%	1,00	220	20,45	1	25A	C	7,5	6	0,75 Cobre 750 V – PVC – 70°C	A	
C12	Tomadas												3														1995,0	1995,0	100%	0,92	220	9,66	1	16A	C	7,5	2,5	2,5 Fio cobre 750 V – PVC – 70°C	A	
I1	Iluminação				22																						1332,0	1332,0	100%	0,92	220	6,69	1	16A	C	7,5	2,5	2,5 Fio cobre 750 V – PVC – 70°C	B	
I3	Iluminação				20	2																					1332,0	1332,0	100%	0,92	220	6,69	1	16A	C	7,5	2,5	2,5 Fio cobre 750 V – PVC – 70°C	B	
I4	Iluminação				8																						554,0	547,8	100%	0,92	220	2,77	1	16A	C	7,5	2,5	2,5 Fio cobre 750 V – PVC – 70°C	A	
I5	Iluminação			12		1																					382,0	458,4	100%	0,92	220	1,84	1	16A	C	7,5	2,5	2,5 Fio cobre 750 V – PVC – 70°C	A	
I6	Iluminação				14																						784,0	882,2	100%	0,92	220	3,87	1	16A	C	7,5	2,5	2,5 Fio cobre 750 V – PVC – 70°C	B	
I7	Iluminação	10			6																						388,0	453,9	100%	0,92	220	1,83	1	16A	C	7,5	2,5	2,5 Fio cobre 750 V – PVC – 70°C	C	
I8	Iluminação			23		8																					1618,0	1618,0	100%	0,92	220	7,97	1	16A	C	7,5	2,5	2,5 Fio cobre 750 V – PVC – 70°C	B	
I9	Iluminação					18																					1038,0	1089,7	100%	0,92	220	4,86	1	16A	C	7,5	2,5	2,5 Fio cobre 750 V – PVC – 70°C	C	
I10	Iluminação		2	3		10	3																				864,0	838,1	100%	0,92	220	4,27	1	16A	C	7,5	2,5	2,5 Fio cobre 750 V – PVC – 70°C	A	
I11	Iluminação		4	4																							216,0	324,0	100%	0,92	220	1,07	1	16A	C	7,5	2,5	2,5 Fio cobre 750 V – PVC – 70°C	A	
I12	Iluminação	10			6																						388,0	453,9	100%	0,92	220	1,83	1	16A	C	7,5	2,5	2,5 Fio cobre 750 V – PVC – 70°C	B	
I13	Iluminação						4																				288,0	313,0	100%	0,92	220	1,42	1	16A	C	7,5	2,5	2,5 Fio cobre 750 V – PVC – 70°C	C	
I14	Iluminação						5																				576,0	638,1	100%	0,92	220	2,83	1	16A	C	7,5	2,5	2,5 Fio cobre 750 V – PVC – 70°C	C	
E	Tomadas								10																		176,0	195,3	100%	0,92	220	0,87	1	16A	C	7,5	2,5	2,5 Fio cobre 750 V – PVC – 70°C	B	
MP1	Motores																				1						338,0	370,0	100%	0,86	220	1,70	1	16A	C	7,5	2,5	2,5 Fio cobre 750 V – PVC – 70°C	B	
MP2	Motores																				1						338,0	370,0	100%	0,86	220	1,70	1	16A	C	7,5	2,5	2,5 Fio cobre 750 V – PVC – 70°C	B	
MP3	Motores																					1					1618,0	1795,6	100%	0,86	380	2,73	3	16A	C	7,5	2,5	2,5 Fio cobre 750 V – PVC – 70°C	ABC	
MTR2	Motores																					1					1618,0	1795,6	100%	0,86	380	2,73	3	16A	C	7,5	2,5	2,5 Fio cobre 750 V – PVC – 70°C	ABC	
QDC1	Quadro: QDC1																								1		15468,8	17384,3	100%	0,92	380	17,55	3	35	C	7,5	4	Cobre 0,6/1 kV – PVC – 70°C	ABC	
QDC2	Quadro: QDC2																								1		7500,0	8152,2	100%	0,92	380	12,39	3	25	C	7,5	4	Cobre 0,6/1 kV – PVC – 70°C	ABC	
QDC3	Quadro: QDC3																								1		7500,0	8152,2	100%	0,92	380	12,39	3	25	C	7,5	4	Cobre 0,6/1 kV – PVC – 70°C	ABC	
QDSAL	Quadro: QDSAL																									1	69772,0	69997,0	100%	0,92	380	63,85	3	150	CX. M.	6,2	95	Cobre 0,6/1 kV – PVC – 70°C	ABC	
T1	Tomadas								7	1																	455,0	488,1	100%	0,92	220	2,22	1	16A	C	7,5	2,5	2,5 Fio cobre 750 V – PVC – 70°C	A	
T2	Tomadas								7	1																	455,0	488,1	100%	0,92	220	2,22	1	16A	C	7,5	2,5	2,5 Fio cobre 750 V – PVC – 70°C	A	
T3	Tomadas								7	1																	455,0	488,1	100%	0,92	220	2,22	1	16A	C	7,5	2,5	2,5 Fio cobre 750 V – PVC – 70°C	A	
T4	Tomadas									1		9															1620,0	2000,2	100%	0,92	220	9,39	1	16A	C	7,5	2,5	2,5 Fio cobre 750 V – PVC – 70°C	C	
T5	Tomadas								7			1															555,0	561,8	100%	0,92	220	2,53	1	16A	C	7,5	2,5	2,5 Fio cobre 750 V – PVC – 70°C	C	
T14	Tomadas								8	1																	555,0	543,0	100%	0,92	220	2,47	1	16A	C	7,5	2,5	2,5 Fio cobre 750 V – PVC – 70°C	C	
T15	Tomadas								2																		103,0	108,7	100%	0,92	220	0,49	1	16A	C	7,5	2,5	2,5 Fio cobre 750 V – PVC – 70°C	B	
T16	Tomadas								5																		258,0	271,7	100%	0,92	220	1,24	1	16A	C	7,5	2,5	2,5 Fio cobre 750 V – PVC – 70°C	A	
T17	Tomadas								4																		355,0	317,4	100%	0,92	220	0,89	1	16A	C	7,5	2,5	2,5 Fio cobre 750 V – PVC – 70°C	B	
T18	Tomadas								4																		355,0	317,4	100%	0,92	220	0,89	1	16A	C	7,5	2,5	2,5 Fio cobre 750 V – PVC – 70°C	B	
T19	Tomadas								4																		355,0	317,4	100%	0,92	220	0,89	1	16A	C	7,5	2,5	2,5 Fio cobre 750 V – PVC – 70°C	B	
T20	Tomadas								3																		193,0	163,0	100%	0,92	220	0,74	1	16A	C	7,5	2,5	2,5 Fio cobre 750 V – PVC – 70°C	A	
T21	Tomadas										1			1													1320,0	1413,0	100%	0,92	220	6,42	1	16A	C	7,5	2,5	2,5 Fio cobre 750 V – PVC – 70°C	B	
T22	Tomadas													1													1100,0	1250,0	100%	0,92	220	5,68	1	16A	C	7,5	2,5	2,5 Fio cobre 750 V – PVC – 70°C	B	
T23	Tomadas								3																		193,0	163,0	100%	0,92	220	0,74	1	16A	C	7,5	2,5	2,5 Fio cobre 750 V – PVC – 70°C	A	
T24	Tomadas								2																		103,0	108,7	100%	0,92	220	0,49	1	16A	C	7,5	2,5	2,5 Fio cobre 750 V – PVC – 70°C	B	
T25	Tomadas								3																		103,0	163,0	100%	0,92	220	0,74	1	16A	C	7,5	2,5	2,5 Fio cobre 750 V – PVC – 70°C	A	
T26	Tomadas								6																		355,0	338,5	100%	0,92	220	1,53	1	16A	C	7,5	2,5	2,5 Fio cobre 750 V – PVC – 70°C	B	
T27	Tomadas								5																		258,0	271,7	100%	0,92	220	1,24	1	16A	C	7,5	2,5	2,5 Fio cobre 750 V – PVC – 70°C	A	
T28	Tomadas								2	1																	355,0	317,4	100%	0,92	220	0,89	1	16A	C	7,5	2,5	2,5 Fio cobre 750 V – PVC – 70°C	B	
T29	Tomadas								2	1																	355,0	317,4	100%	0,92	220	0,89	1	16A	C	7,5	2,5	2,5 Fio cobre 750 V – PVC – 70°C	B	
T30	Tomadas								4																		355,0	317,4	100%	0,92	220	0,89	1	16A	C	7,5	2,5	2,5 Fio cobre 750 V – PVC – 70°C	C	
T31	Tomadas								6																		555,0	317,4	100%	0,92	220	0,89	1	16A	C	7,5	2,5	2,5 Fio cobre 750 V – PVC – 70°C	C	
T32	Tomadas								5																		355,0	271,7	100%	0,92	220	1,24	1	16A	C	7,5	2,5	2,5 Fio cobre 750 V – PVC – 70°C	A	
T33	Tomadas								8																		455,0	434,8	100%	0,92	220	1,98	1	16A	C	7,5	2,5	2,5 Fio cobre 750 V – PVC – 70°C	B	
T38	Tomadas								7	2																	555,0	597,8	100%	0,92	220	2,72	1	16A	C	7,5	2,5	2,5 Fio cobre 750 V – PVC – 70°C	B	
T39	Tomadas								3	2																	355,0	338,5	100%	0,92	220	1,53	1	16A	C	7,5	2,5	2,5 Fio cobre 750 V – PVC – 70°C	B	
T40	Tomadas								3																		155,0	163,0	100%	0,92	220	0,74	1	16A	C	7,5	2,5	2,5 Fio cobre 750 V – PVC – 70°C	C	
T41	Tomadas																										2020,0	2172,0	100%	0,92	220	9,86	1	16A	C	7,5	4	4,0 Fio cobre 750 V – PVC – 70°C	B	
V1	Ar Condicionado																		2								118,0	118,6	100%	0,92	380	0,18	3	16A	C	7,5	2,5	2,5 Fio cobre 750 V – PVC – 70°C	ABC	
V2	Ar Condicionado																			2							118,0	163,0	100%	0,92	380	0,25	3	16A	C	7,5	2,5	2,5 Fio cobre 750 V – PVC – 70°C	ABC	
V3	Ar Condicionado																			2							118,0	163,0	100%	0,92	380	0,25	3	16A	C	7,5	2,5	2,5 Fio cobre 750 V – PVC – 70°C	ABC	
Total		20	6	40	12	102	5	12	16	100	7	1	10	3	2	1	1	2	2	2	2	2	3	1	1	1	182840	87435,7											
Absent.	C=98,38m Q1=2S																												100%										

Potência Demandada: 100% (108264.0 W) (117475.7 V.A)

Corrente nas Fases: A=178.3A B=178.3A C=178.3A

QDE1

Circ.	Descrição	Tomadas 200W	300W	600W	Pot. W	Pot. VA	Demanda (S)	Fat. Pot.	Tensão V	Corr. A	Fases	Prot. A	Curva Prot.	Ins. mín. kA	Cond. mm2	Tipo de Cabo	Fases ABC	Q.T. mín(S)
E29	Tomadas		4		1200,0	1304,3	100%	0,92	220	5,93	1	16A	C	2,7	2,5	2,5 Fio cobre 750 V – PVC – 70°C	A	
E32	Tomadas		2		600,0	652,2	100%	0,92	220	2,96	1	16A	C	2,7	2,5	2,5 Fio cobre 750 V – PVC – 70°C	B	
E33	Tomadas	3	1		1500,0	1630,4	100%	0,92	220	7,41	1	16A	C	2,7	2,5	2,5 Fio cobre 750 V – PVC – 70°C	B	
E34	Tomadas	3			900,0	978,3	100%	0,92	220	4,45	1	16A	C	2,7	2,5	2,5 Fio cobre 750 V – PVC – 70°C	A	
E35	Tomadas	1	4		1400,0	1521,7	100%	0,92	220	6,92	1	16A	C	2,7	2,5	2,5 Fio cobre 750 V – PVC – 70°C	B	
E36	Tomadas	2			600,0	652,2	100%	0,92	220	2,96	1	16A	C	2,7	2,5	2,5 Fio cobre 750 V – PVC – 70°C	C	
E37	Tomadas	3			900,0	978,3	100%	0,92	220	4,45	1	16A	C	2,7	2,5	2,5 Fio cobre 750 V – PVC – 70°C	C	
E38	Tomadas	2			600,0	652,2	100%	0,92	220	2,96	1	16A	C	2,7	2,5	2,5 Fio cobre 750 V – PVC – 70°C	B	
E39	Tomadas	1	1		900,0	978,3	100%	0,92	220	4,45	1	16A	C	2,7	2,5	2,5 Fio cobre 750 V – PVC – 70°C	C	
E340	Tomadas	1	1		900,0	978,3	100%	0,92	220	4,45	1	16A	C	2,7	2,5	2,5 Fio cobre 750 V – PVC – 70°C	C	
E341	Tomadas	3			900,0	978,3	100%	0,92	220	4,45	1	16A	C	2,7	2,5	2,5 Fio cobre 750 V – PVC – 70°C	C	
Total		1	29	3	10400,0	11304,3	100%	0,92	380	17,20	3	25A	C	2,7	4	Cobre 0,6/1 kV – PVC – 70°C	ABC	
Absent.	C=14,32m Q1=2S				10400,0	11304,3	100%	0,92	380	17,20	3	25A	C	2,7	4	Cobre 0,6/1 kV – PVC – 70°C	ABC	

ESTABILIZADOR

Potência Demandada: 100% (10400.0 W) (11304.3 V.A)

Corrente nas Fases: A=17.2A B=17.2A C=16.3A

QDE2

Circ.	Descrição	Tomadas 300W	600W	Pot. W	Pot. VA	Demanda (S)	Fat. Pot.	Tensão V	Corr. A	Fases	Prot. A	Curva Prot.	Ins. mín. kA	Cond. mm2	Tipo de Cabo	Fases ABC	Q.T. mín(S)
E3	Tomadas	4		1200,0	1304,3	100%	0,92	220	5,93	1	16A	C	1,3	2,5	2,5 Fio cobre 750 V – PVC – 70°C	C	
E2	Tomadas	3		900,0	978,3	100%	0,92	220	4,45	1	16A	C	1,3	2,5	2,5 Fio cobre 750 V – PVC – 70°C	A	
E3	Tomadas	3		900,0	978,3	100%	0,92	220	4,45	1	16A	C	1,3	2,5	2,5 Fio cobre 750 V – PVC – 70°C	A	
E4	Tomadas	3		900,0	978,3	100%	0,92	220	4,45	1	16A	C	1,3	2,5	2,5 Fio cobre 750 V – PVC – 70°C	B	
E5	Tomadas		1	600,0	978,3	100%	0,92	220	4,45	1	16A	C	1,3	2,5	2,5 Fio cobre 750 V – PVC – 70°C	B	
E8	Tomadas		1	900,0	978,3	100%	0,92	220	4,45	1	16A	C	1,3	2,5	2,5 Fio cobre 750 V – PVC – 70°C	C	
E7	Tomadas		1	900,0	978,3	100%	0,92	220	4,45	1	16A	C	1,3	2,5	2,5 Fio cobre 750 V – PVC – 70°C	A	
E8	Tomadas		1	900,0	978,3	100%	0,92	220	4,45	1	16A	C	1,3	2,5	2,5 Fio cobre 750 V – PVC – 70°C	B	
Total		13	4	7500,0	8152,2												
Absent.	C=23,68m Q1=2S			7500,0	8152,2	100%	0,92	380	12,40	3	20A	C	1,3	2,5	Cobre 0,6/1 kV – PVC – 70°C	ABC	

ESTABILIZADOR

Potência Demandada: 100% (7500.0 W) (8152.2 V.A)

Corrente nas Fases: A=13.3A B=13.3A C=13.4A

QDE3

Circ.	Descrição	Tomadas 300W	600W	Pot. W	Pot. VA	Demanda (S)	Fat. Pot.	Tensão V	Corr. A	Fases	Prot. A	Curva Prot.	Ins. mín. kA	Cond. mm2	Tipo de Cabo	Fases ABC	Q.T. mín(S)
E3	Tomadas	4		1200,0	1304,3	100%	0,92	220	5,93	1	16A	C	1,7	2,5	2,5 Fio cobre 750 V – PVC – 70°C	C	
E2	Tomadas	3		900,0	978,3	100%	0,92	220	4,45	1	16A	C	1,7	2,5	2,5 Fio cobre 750 V – PVC – 70°C	A	
E3	Tomadas	3		900,0	978,3	100%	0,92	220	4,45	1	16A	C	1,7	2,5	2,5 Fio cobre 750 V – PVC – 70°C	A	
E4	Tomadas	3		900,0	978,3	100%	0,92	220	4,45	1	16A	C	1,7	2,5	2,5 Fio cobre 750 V – PVC – 70°C	B	
E5	Tomadas		1	600,0	978,3	100%	0,92	220	4,45	1	16A	C	1,7	2,5	2,5 Fio cobre 750 V – PVC – 70°C	B	
E8	Tomadas		1	900,0	978,3	100%	0,92	220	4,45	1	16A	C	1,7	2,5	2,5 Fio cobre 750 V – PVC – 70°C	C	
E7	Tomadas		1	900,0	978,3	100%	0,92	220	4,45	1	16A	C	1,7	2,5	2,5 Fio cobre 750 V – PVC – 70°C	A	
E8	Tomadas		1	900,0	978,3	100%	0,92	220	4,45	1	16A	C	1,7	2,5	2,5 Fio cobre 750 V – PVC – 70°C	B	
Total		13	4	7500,0	8152,2												
Absent.	C=17,38m Q1=2S			7500,0	8152,2	100%	0,92	380	12,40	3	20A	C	1,7	2,5	Cobre 0,6/1 kV – PVC – 70°C	ABC	

ESTABILIZADOR

Potência Demandada: 100% (7500.0 W) (8152.2 V.A)

Corrente nas Fases: A=13.3A B=13.3A C=13.4A

QDSAL

Circ.	Descrição	Iluminação 4x54W	Tomadas 200W	1500W	1800W	Pot. W	Pot. VA	Demanda (S)	Fat. Pot.	Tensão V	Corr. A	Fases	Prot. A	Curva Prot.	Ins. mín. kA	Cond. mm2	Tipo de Cabo	Fases ABC	Q.T. mín(S)
C2	Tomadas				1	6500	7686,2	100%	0,92	220	33,91	1	40A	C	6,2	6	0,75 Fio cobre 750 V – PVC – 70°C	A	
C3	Tomadas				1	6500	7686,2	100%	0,92	220	33,91	1	40A	C	6,2	6	0,75 Fio cobre 750 V – PVC – 70°C	B	
C4	Tomadas				1	6500	7686,2	100%	0,92	220	33,91	1	40A	C	6,2	6	0,75 Fio cobre 750 V – PVC – 70°C	C	
I2	Iluminação	12				672	739,43	100%	0,92	220	3,33	1	10A	C	6,2	6	2,5 Fio cobre 750 V – PVC – 70°C	B	
T1	Tomadas		2			400	434,78	100%	0,92	220	1,98	1	10A	C	6,2	6	2,5 Fio cobre 750 V – PVC – 70°C	C	
T2	Tomadas			2		2500	2717,39	100%	0,92	220	12,35	1	16A	C	6,2	6	2,5 Fio cobre 750 V – PVC – 70°C	A	
T3	Tomadas		5			1000	1086,96	100%	0,92	220	4,94	1	10A	C	6,2	6	2,5 Fio cobre 750 V – PVC – 70°C	B	
T4	Tomadas			2		2500	2717,39	100%	0,92	220	12,35	1	16A	C	6,2	6	2,5 Fio cobre 750 V – PVC – 70°C	A	
T5	Tomadas			2		2500	2717,39	100%	0,92	220	12,35	1	16A	C	6,2	6	2,5 Fio cobre 750 V – PVC – 70°C	A	
T6	Tomadas			2		2500	2717,39	100%	0,92	220	12,35	1	16A	C	6,2	6	4 Fio cobre 750 V – PVC – 70°C	C	
T7	Tomadas		3			600	652,17	100%	0,92	220	2,96	1	10A	C	6,2	6	2,5 Fio cobre 750 V – PVC – 70°C	C	
T8	Tomadas			1		1300	1304,35	100%	0,92	220	5,93	1	10A	C	6,2	6	2,5 Fio cobre 750 V – PVC – 70°C	B	
T10	Tomadas			1		1300	1304,35	100%	0,92	220	5,93	1	10A	C	6,2	6	2,5 Fio cobre 750 V – PVC – 70°C	C	
T11	Tomadas			1		1300	1304,35	100%	0,92	220	5,93	1	10A	C	6,2	6	2,5 Fio cobre 750 V – PVC – 70°C	C	
T15	Tomadas			2		2500	2717,39	100%	0,92	220	12,35	1	16A	C	6,2	6	2,5 Fio cobre 750 V – PVC – 70°C	A	
T16	Tomadas			2		2500	2717,39	100%	0,92	220	12,35	1	16A	C	6,2	6	2,5 Fio cobre 750 V – PVC – 70°C	B	
T17	Tomadas			2		2500	2717,39	100%	0,92	220	12,35	1	16A	C	6,2	6	2,5 Fio cobre 750 V – PVC – 70°C	B	
T18	Tomadas			2		2500	2717,39	100%	0,92	220	12,35	1	16A	C	6,2	6	2,5 Fio cobre 750 V – PVC – 70°C	C	
T19	Tomadas			2		2500	2717,39	100%	0,92	220	12,35	1	16A	C	6,2	6	2,5 Fio cobre 750 V – PVC – 70°C	B	
T20	Tomadas			2		2500	2717,39	100%	0,92	220	12,35	1	16A	C	6,2	6	2,5 Fio cobre 750 V – PVC – 70°C	A	
Total		12	10	3	2	69772	75846,8												
Absent.	C=58,74m Q1=2S							100%		380	83,85	3	100A	CX. M.	6,2	35	Cobre 0,6/1 kV – PVC – 70°C	ABC	

Potência Demandada: 100% (50772.0 W) (55187.0 V.A)

Corrente nas Fases: A=85.5A B=85.4A C=85.0A

QDE4

Circ.	Descrição	Tomadas 200W	Pot. W	Pot. VA	Demanda (S)	Fat. Pot.	Tensão V	Corr. A	Fases	Prot. A	Curva Prot.	Ins. mín. kA	Cond. mm2	Tipo de Cabo	Fases ABC	Q.T. mín(S)
E31	Tomadas	2	600,0	652,2	100%	0,92	220	2,96	1	16A	C	1,2	2,5	2,5 Fio cobre 750 V – PVC – 70°C	B	
E32	Tomadas	3	900,0	978,3	100%	0,92	220	4,45	1	16A	C	1,2	2,5	2,5 Fio cobre 750 V – PVC – 70°C	B	
E33	Tomadas	3	900,0	978,3	100%	0,92	220	4,45	1	16A	C	1,2	2,5	2,5 Fio cobre 750 V – PVC – 70°C	A	
E34	Tomadas	2	600,0	652,2	100%	0,92	220	2,96	1	16A	C	1,2	2,5	2,5 Fio cobre 750 V – PVC – 70°C	A	
E35	Tomadas	1	300,0	326,1	100%	0,92	220	1,48	1	16A	C	1,2	2,5	2,5 Fio cobre 750 V – PVC – 70°C	C	
E36	Tomadas	4	1200,0	1304,3	100%	0,92	220	5,93	1	16A	C	1,2	2,5	2,5 Fio cobre 750 V – PVC – 70°C	C	
Total		15	4500,0	4891,3												
Absent.	C=44,69m Q1=2S		4500,0	4891,3	100%	0,92	380	7,43	3	16A	C	1,2	2,5	Cobre 0,6/1 kV – PVC – 70°C	ABC	

ESTABILIZADOR

Potência Demandada: 100% (4500.0 W) (4891.3 V.A)

Corrente nas Fases: A=7.4A B=7.4A C=7.4A

QDE5

Circ.	Descrição	Tomadas 200W	300W	600W	Pot. W	Pot. VA	Demanda (S)	Fat. Pot.	Tensão V	Corr. A	Fases	Prot. A	Curva Prot.	Ins. mín. kA	Cond. mm2	Tipo de Cabo	Fases ABC	Q.T. mín(S)
E3	Tomadas	1	3		1100,0	1195,7	100%	0,92	220	5,43	1	16A	C	1,7	2,5	2,5 Fio cobre 750 V – PVC – 70°C	B	
E2	Tomadas	1	3		1100,0	1195,7	100%	0,92	220	5,43	1	16A	C	1,7	2,5	2,5 Fio cobre 750 V – PVC – 70°C	A	
E3	Tomadas			1	900,0	978,3	100%	0,92	220	4,45	1	16A	C	1,7	2,5	2,5 Fio cobre 750 V – PVC – 70°C	C	
E4	Tomadas			1	900,0	978,3	100%	0,92	220	4,45	1	16A	C	1,7	2,5	2,5 Fio cobre 750 V – PVC – 70°C	A	
E5	Tomadas			1	900,0	978,3	100%	0,92	220	4,45	1	16A	C	1,7	2,5	2,5 Fio cobre 750 V – PVC – 70°C	B	
E8	Tomadas			1	900,0	978,3	100%	0,92	220	4,45	1	16A	C	1,7	2,5	2,5 Fio cobre 750 V – PVC – 70°C	B	
E7	Tomadas			1	900,0	978,3	100%	0,92	220	4,45	1	16A	C	1,7	2,5	2,5 Fio cobre 750 V – PVC – 70°C	C	
E10	Tomadas			1	900,0	978,3	100%	0,92	220	4,45	1	16A	C	1,7	2,5	2,5 Fio cobre 750 V – PVC – 70°C	C	
E11	Tomadas	1	2		800,0	869,6	100%	0,92	220	3,95	1	16A	C	1,7	2,5	2,5 Fio cobre 750 V – PVC – 70°C	A	
E12	Tomadas		4		1200,0	1304,3	100%	0,92	220