A CENTRAL DE ALARME DEVERÁ CONTROLAR OS DOIS SISTEMAS DAS EDIFICAÇÕES, OU SEJA, O ACIONAMENTO DO SISTEMA DE HIDRANTE DE QUALQUER BLOCO, DEVERÁ IMPLICAR NO ACIONAMENTO DOS SINALIZADORES SONOROS E VISUAIS DOS DOIS BLOCOS.

O SISTEMA DE DETECÇÃO SERÁ CONTROLADO PELA CENTRAL DE ALARME EXISTENTE, OU SEJA, NA POSSÍVEL DETECÇÃO DE FUMAÇA, A SIRENE DEVERÁ SER AUTOMATICAMENTE ACIONADA. ASSIM COMO, SERÁ ACIONADA PELAS BOTOEIRAS.

PLANTA TÉRRO ESC. 1 :100

CENTRAL DE ALARME COM QUADRO SINÓPTICO E ALIMENTAÇÃO COM AUTONOMA DE 24 HORAS MAIS 15 MIN EM REGIME DE ALARME

FONTE ALTERNATIVA DE ENERGIA

SINALIZADOR SONORO/VISUAL. A SIRENE DEVE SER AUDIVEL EM TODA A EDIFICAÇÃO SEM INFLUIR NA COMUNICAÇÃO VERBAL

REGISTRO DE PASSEIO DA RECALQUE (SUBTERRÂNEO)

Ø 2 1/2" ENTERRADO

HIDRANTE SIMPLES H-1K 60x90x17cm Mangueira 20 m Diâmetro mangueira 40mm Jato composto 13mm

ACIONADOR ALTERNATIVO DAS BOMBAS

SALA MULTIUSO

CIRCULADAO DE ALUNOS

ACESSO DE ALUNOS

ATENDIMENTO

CIRCULAÇÃO

CHEFE SCS

SCS

DEPOSITO SCS

DEPOSITO SAD

SAD

SALA DOS MOTORISTAS

LANCHONETE

PATIO COBERTO

GARAGEM COBERTA

ACESSO DE VEICULOS

ESCADA COMUM: EM CONCRETO, PISO ANTIDERRAPANTE, RETARDANTE AO FOGO, GUARDA CORPO 1,10 m E CORRIMÃO DE 85cm EM AMBOS OS LADOS

HIDRANTE SIMPLES H-2C 60x90x17cm Mangueira 30 m Diâmetro mangueira 40mm Jato composto 13mm

HIDRANTE SIMPLES H-1H 60x90x17cm Mangueira 30 m Diâmetro mangueira 40mm Jato composto 13mm

HIDRANTE SIMPLES H-1O 60x90x17cm Mangueira 30 m Diâmetro mangueira 40mm Jato composto 13mm

SINALIZADOR SONORO/VISUAL. A SIRENE DEVE SER AUDIVEL EM TODA A EDIFICAÇÃO SEM INFLUIR NA COMUNICAÇÃO VERBAL

BANCOS DE CONCRETO H = 40cm

ADMINISTADOR

SALA INSTRUTORES

VAZIO ELEVADOR

WC

CIRC.

ADM. ADJUNTO

RECEPCAO

CIRCULADAO

SUPERVISÃO

JARDIM

EQUIPAMENTO AR CONDICIONADO

VIDRO

VARANDA

HALL DE ATENDIMENTO

SECRETARIA

L.S.F.

L.S.M.

MURO DE CONTENÇÃO

ESCADA COMUM: EM CONCRETO, PISO ANTIDERRAPANTE, RETARDANTE AO FOGO, GUARDA CORPO 1,10 m E CORRIMÃO DE 85cm EM AMBOS OS LADOS

PASSEIO DO MEIO-FIO

CALÇADA

SUBESTAÇÃO

1 BOTIJÃO 13KG EM USO
1 BOTIJÃO 13KG REPOSIÇÃO

HOTELARIA

ARQUIVO MORTO

ARMÁRIOS

BARBEARIA

CABELEREIRO

CIRCULAÇÃO

MAQUIAGEM

DEPOSITO

ESTETICA DEPILAÇÃO

LEGENDA

- COLUNA DE ÁGUA PARA COMBATE A INCÊNDIO
- HIDRANTE SIMPLES (CAIXA 60X90X17 cm)
- TUBULAÇÃO DE ÁGUA (FºGº) ø DN65mm – 2 1/2" PARA COMBATE A INCÊNDIO
- PROJEÇÃO DA MANGUEIRA PARA COMBATE A INCÊNDIO
- REGISTRO DE RECALQUE (OU REGISTRO DE PASSEIO) 2 1/2" COM VÁLVULA DE RETENÇÃO
- CO2 — EXTINTOR CARGA DE DIÓXIDO DE CARBONO 5–B:C
- ABC — EXTINTOR CARGA DE PÓ QUÍMICO SECO ABC, 2–A: 20–B:C
- PQS — EXTINTOR CARGA DE PÓ QUÍMICO SECO BC, 20–B:C
- ÁGUA — EXTINTOR SOBRE RODA DE CARGA D'ÁGUA, 2–A
- ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
- DETECTOR DE FUMAÇA PONTUAL
- CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME
- BATERIA DO SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME
- AVISADOR SONORO E VISUAL DO SISTEMA DE ALARME
- ACIONADOR MANUAL DO SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME
- ACIONADOR ALTERNATIVO DE BOMBA DE INCÊNDIO (BOTOEIRA LIGA E DESLIGA)

J – JOELHO DE 90° F.G. (COTOVELO)
T – TE DE 90° F.G.

INDICAÇÃO DA PLACA DE SINALIZAÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO
VER DETALHE SINALIZAÇÃO

CÓDIGO DA PLACA
DIMENSÕES DA PLACA

DIRECIONAMENTO DO FLUXO DE SAÍDA

OBS.: TODA TUBULAÇÃO ENTERRADA DEVERÁ SER PROTEGIDA COM MATERIAL ANTI–CORROSIVO

TODA TUBULAÇÃO APARENTE DEVERÁ SER PINTADA NA COR VERMELHA

1ª REVISÃO: JUNHO 2014
2ª REVISÃO: AGOSTO 2014
3ª REVISÃO: OUTUBRO 2017
4ª REVISÃO: JANEIRO 2018
5ª REVISÃO: MARÇO 2018

ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
PROCESSO N.º 122.830/13

( ) Projeto original;
( ) Recarimbamento; Protocolo da solicitação nº .....
(X) Substituição parcial; Protocolo de solicitação nº 146.491/17
( ) Substituição total; Protocolo de solicitação nº .....
( ) Com Parecer Técnico: n.º .....

APROVADO
EM 27/04/18

ANALISTA - CARIMBO E ASSINATURA DA APROVAÇÃO

Senac

SEDE ADMINISTRATIVA
C.F.P. SETOR AEROPORTO
GOIÂNIA

ENDEREÇO: RUA 31–A, LTs. 27/28/29
SETOR AEROPORTO GOIÂNIA–GO.

PROPRIETÁRIO: SENAC – SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM
Felicidade Mª de Faria Melo
Diretora Regional

AUTOR DO PROJETO: RENATA DE OLIVEIRA PINTO – CREA 8500/D – GO

COMBATE A INCÊNDIO

CONSOL ENGENHARIA LTDA FONE: (062) 8401–5641	PLANTA TÉRREO	FOLHA: 2/7
DATA: MARÇO/2018	ÁREA TOTAL: 4.761,88 m²	