SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO

FORMA: RETANGULAR
COR FUNDO: VERDE

FUNÇÃO: INDICAR SAÍDA DE EMERGENCIA
FIXADA NA PAREDE: MÍN 1,80 m DO PISO ACABADO.
ACIMA DA PORTA: MÍN 0,10 m ACIMA DA PORTA.
FIXADA NO TETO: MÍN 2,10 m DO PISO ACABADO

COR SIMBOLO: FOTOLUMINESCENTE

CÓDIGO S1 — FUNÇÃO: INDICAR SAÍDA DE EMERGENCIA
LOCAL: ROTAS DE SAÍDA, FIXADOS EM PILARES A NO MINIMO 1,80 m DO PISO ACABADO.
FORMA: RETANGULAR, COR DO FUNDO VERDE
COR DO SIMBOLO: FOTOLUMINESCENTE

CÓDIGO S2 — FUNÇÃO: INDICAR SAÍDA DE EMERGENCIA
LOCAL: ROTAS DE SAÍDA, A NO MINIMO 1,80 m DO PISO ACABADO.
FORMA: RETANGULAR, COR DO FUNDO VERDE
COR DO SIMBOLO: FOTOLUMINESCENTE

CÓDIGO S3 — FUNÇÃO: INDICAR SAÍDA DE EMERGENCIA
LOCAL: ROTAS DE SAÍDA, FIXADA NA PORTA A NO MAXIMO 0,10 m ACIMA DA PORTA OU CENTRALIZADA NA PORTA A 1,80 M DO PISO.
FORMA: RETANGULAR, COR DO FUNDO VERDE
COR DO SIMBOLO: FOTOLUMINESCENTE

CÓDIGO S4 — FUNÇÃO: INDICAR SAÍDA DE EMERGENCIA
LOCAL: ACESSO A UMA SAÍDA QUE NÃO ESTEJA APARENTE
SENTIDO DE SAÍDAS POR RAMPAS;
SENTIDO DE SAÍDA NA DIREÇÃO VERTICAL. A 1,80m DO PISO
FORMA: RETANGULAR, COR DO FUNDO VERDE
COR DO SIMBOLO: FOTOLUMINESCENTE

CÓDIGO S5 — FUNÇÃO: INDICAR SAÍDA DE EMERGENCIA
LOCAL: ACESSO A UMA SAÍDA QUE NÃO ESTEJA APARENTE
SENTIDO DE SAÍDAS POR RAMPAS;
SENTIDO DE SAÍDA NA DIREÇÃO VERTICAL. A 1,80m DO PISO
FORMA: RETANGULAR, COR DO FUNDO VERDE
COR DO SIMBOLO: FOTOLUMINESCENTE

CÓDIGO S6 — FUNÇÃO: INDICAR SAÍDA DE EMERGENCIA
LOCAL: ACESSO A UMA SAÍDA QUE NÃO ESTEJA APARENTE
SENTIDO DE SAÍDAS POR RAMPAS;
SENTIDO DE SAÍDA NA DIREÇÃO VERTICAL. A 1,80m DO PISO
FORMA: RETANGULAR, COR DO FUNDO VERDE
COR DO SIMBOLO: FOTOLUMINESCENTE

CÓDIGO S7 — FUNÇÃO: INDICAR SAÍDA DE EMERGENCIA
LOCAL: ACESSO A UMA SAÍDA QUE NÃO ESTEJA APARENTE
SENTIDO DE SAÍDAS POR RAMPAS;
SENTIDO DE SAÍDA NA DIREÇÃO VERTICAL. A 1,80m DO PISO
FORMA: RETANGULAR, COR DO FUNDO VERDE
COR DO SIMBOLO: FOTOLUMINESCENTE

CÓDIGO S8 — FUNÇÃO: INDICAR ESCADA DE EMERGENCIA
LOCAL: INTERIOR DAS ESCADAS
INDICAR DIREITA / ESQUERDA
SUBINDO OU DESCENDO A 1,80m DO PISO
FORMA: RETANGULAR, COR DO FUNDO VERDE
COR DO SIMBOLO: FOTOLUMINESCENTE

CÓDIGO S9 — FUNÇÃO: INDICAR ESCADA DE EMERGENCIA
LOCAL: INTERIOR DAS ESCADAS
INDICAR DIREITA / ESQUERDA
SUBINDO OU DESCENDO A 1,80m DO PISO
FORMA: RETANGULAR, COR DO FUNDO VERDE
COR DO SIMBOLO: FOTOLUMINESCENTE

CÓDIGO S10 — FUNÇÃO: INDICAR ESCADA DE EMERGENCIA
LOCAL: INTERIOR DAS ESCADAS
INDICAR DIREITA / ESQUERDA
SUBINDO OU DESCENDO A 1,80m DO PISO
FORMA: RETANGULAR, COR DO FUNDO VERDE
COR DO SIMBOLO: FOTOLUMINESCENTE

CÓDIGO S11 — FUNÇÃO: INDICAR ESCADA DE EMERGENCIA
LOCAL: INTERIOR DAS ESCADAS
INDICAR DIREITA / ESQUERDA
SUBINDO OU DESCENDO A 1,80m DO PISO
FORMA: RETANGULAR, COR DO FUNDO VERDE
COR DO SIMBOLO: FOTOLUMINESCENTE

SAÍDA (200mm × 150mm; 60mm)

CÓDIGO S12 — FUNÇÃO: INDICAR SAÍDA DE EMERGENCIA
LOCAL: NAS PORTAS CORTA-FOGO OU LOCAIS ONDE SEJAM NECESSARIAS SINALIZAÇÃO COMPLEMENTAR A 1,80m DO PISO
FORMA: RETANGULAR, COR DO FUNDO VERDE
COR DO SIMBOLO: FOTOLUMINESCENTE

CÓDIGO S15 — FUNÇÃO: INDICAR SAÍDA DE EMERGENCIA
LOCAL: LOCAIS ONDE SEJAM NECESSARIAS SINALIZAÇÃO COMPLEMENTAR A 1,80m DO PISO
FORMA: RETANGULAR, COR DO FUNDO VERDE
COR DO SIMBOLO: FOTOLUMINESCENTE

2 (100mm × 100mm; 50mm)

CÓDIGO S17 — FUNÇÃO: INDICAR NUMERO DO PAVIMENTO
LOCAL: NAS PORTAS CORTA-FOGO VISTA DO HALL E NO INTERIOR DA ESCADA, A 1,80m DO PISO
FORMA: QUADRADA OU RETANGULAR, COR DO FUNDO VERDE
COR DO SIMBOLO: FOTOLUMINESCENTE

APERTE E EMPURRE

CÓDIGO S18 — FUNÇÃO: INSTRUÇÕES PARA PORTA CORTA-FOGO POR BARRA ANTI-PANICO.
LOCAL: NA PORTA CORTA FOGO A 1,20m DO PISO
FORMA: RETANGULAR, COR DO FUNDO VERDE
COR DO SIMBOLO: FOTOLUMINESCENTE

SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

FORMA: QUADRADA
COR FUNDO: VERMELHO
COR SIMBOLO: FOTOLUMINESCENTE

CODIGO E21 (BOMBA DE INCÊNDIO) — FUNÇÃO: PONTO DE ACIONAMENTO DE BOMBA DE INCÊNDIO
LOCAL: PONTO DE ACIONAMENTO DE BOMBA DE INCÊNDIO
A 1,80m DO PISO ACABADO

CODIGO E25 — FUNÇÃO: INDICAÇÃO DO ABRIGO DA MANGUEIRA DE INCÊNDIO
LOCAL: ABRIGO DA MANGUEIRA DE INCÊNDIO
A 1,80m DO PISO ACABADO

CODIGO E21 (ALARME DE INCÊNDIO) — FUNÇÃO: PONTO DE ACIONAMENTO DE ALARME DE INCENDIO
LOCAL: PONTO DE ACIONAMENTO DE ALARME DE INCÊNDIO
A 1,80m DO PISO ACABADO

CODIGO E20 — FUNÇÃO: INDICAR ALARME SONORO
LOCAL: INSTALAÇÃO DO ALARME DE INCÊNDIO
A 1,80m DO PISO ACABADO

OBS: A SIRENE DEVE SER AUDÍVEL EM TODOS OS PONTOS DA EDIFICAÇÃO SEM INFLUIR NA COMUNICAÇÃO VERBAL.

CODIGO E23 — FUNÇÃO: INDICAÇÃO DE EXTINTOR DE INCÊNDIO
LOCAL: INDICAÇÃO DE EXTINTOR DE INCÊNDIO
A 1,80m DO PISO ACABADO

CODIGO 22 — FUNÇÃO: TELEFONE OU INTERFONE DE EMERGÊNCIA
LOCAL: TELEFONE OU INTERFONE DE EMERGÊNCIA
A 1,80m DO PISO ACABADO

CODIGO E27 — FUNÇÃO: INDICAÇÃO DA VALVULA DE CONTROLE DO SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMATICOS
LOCAL: VALVULA DE CONTROLE
A 1,80m DO PISO ACABADO

CODIGO E17 — AMARELO / VERMELHO
FUNÇÃO: INDICAR LOCALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
LOCAL: ABAIXO DOS HIDRANTES E EXTINTORES, NO PISO.

CODIGO E26 — FUNÇÃO: INDICAÇÃO DO HIDRANTE DE INCÊNDIO
LOCAL: HIDRANTE DE INCÊNDIO
A 1,80m DO PISO ACABADO



DETALHE EXTINTOR/SINALIZAÇÃO ESC. 1 :20



DETALHE CORRIMÃO ESC. 1 :20

SINALIZAÇÃO COMPLEMENTAR

FORMA: QUADRADA
COR FUNDO: VERMELHO
COR SIMBOLO: FOTOLUMINESCENTE

PORTA CORTA-FOGO mantenha fechada

CÓDIGO M4 — FUNÇÃO: INSTRUÇÕES PARA PORTA CORTA-FOGO
LOCAL: NA PORTA CORTA FOGO A 1,20m DO PISO
FORMA: RETANGULAR, COR DO FUNDO VERDE
COR DO SIMBOLO: FOTOLUMINESCENTE

(200mm × 70mm)

CÓDIGO C1 — FUNÇÃO: SENTIDO DA ROTA DE SAÍDA
LOCAL: ROTA DE SAÍDA A 25cm DO PISO COM ESPAÇAMENTO MÁXIMO DE 3,0m
FORMA: RETANGULAR, COR DO FUNDO VERDE
COR DO SIMBOLO: FOTOLUMINESCENTE

SINALIZAÇÃO DE PROIBIÇÃO

FUNÇÃO: PROIBIR E COIBIR AÇÕES CAPAZER DE PRODUZIR OU AGRAVAR INCÊNDIO

FORMA: CIRCULAR
COR FUNDO: BRANCO
COR SIMBOLO: PRETO
COR FAIXA CIRCULAR E BARRA DIAMETRAL: VERMELHO

CÓDIGO P1 — PERIGO INFLAMAVEL PROIBIDO FUMAR
LOCAL: A 1,80m DO PISO ACABADO

CÓDIGO P4 — EM CASO DE INCÊNDIO NÃO USE ELEVADOR
LOCAL: ACESSO DE ELEVADOR COMUM A 1,80m DO PISO



A distância máxima a ser percorrida por uma pessoa, em qualquer ponto da área protegida até o acionador manual mais próximo, não deve ser superior a 30 m.
Preferencialmente, os acionadores manuais devem ser localizados junto aos hidrantes.

DETALHE ACIONADORES DE ALARME
ESC. 1 : 20



DETALHE REGISTRO DE PASSEIO ESC. 1 :20

1ª REVISÃO: JUNHO 2014
2ª REVISÃO: AGOSTO 2014
3ª REVISÃO: OUTUBRO 2017
4ª REVISÃO: JANEIRO 2018
5ª REVISÃO: MARÇO 2018

ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
PROCESSO N.º 122.830/13

( ) Projeto original;
( ) Recarimbamento; Protocolo da solicitação nº.........
(X) Substituição parcial; Protocolo de solicitação nº 146.491/17
( ) Substituição total; Protocolo de solicitação nº.........
( ) Com Parecer Técnico: n.º.........

APROVADO
EM 27/04/18

ANALISTA - CARIMBO E ASSINATURA — Raphael Paiva Justo — APROVAÇÃO — CODEC

Senac

SEDE ADMINISTRATIVA
C.F.P. SETOR AEROPORTO
GOIÂNIA

ENDEREÇO: RUA 31-A, LTs. 27/28/29
SETOR AEROPORTO - GOIÂNIA-GO.

Felicidade Mª de Faria Melo
Diretora Regional

PROPRIETÁRIO: SENAC - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM

AUTOR DO PROJETO: RENATA DE OLIVEIRA PINTO - CREA 8500/D - GO

COMBATE A INCÊNDIO

CONSOL ENGENHARIA LTDA

FONE: (062) 8401-5841

DATA: MARÇO/2018

DETALHE SINALIZAÇÃO
DETALHE REGISTRO DE PASSEIO
DETALHE CORRIMÃO
DETALHE EXTINTOR

ÁREA TOTAL: 4.761,88 m²

FOLHA: 7/7