



PLANTA 2º PAVIMENTO ESC. 1:100



PLANTA RESERVATÓRIO ESC. 1:100



PLANTA BARRILETE ESC. 1:100

LEGENDA

- COLUNA DE ÁGUA PARA COMBATE A INCÊNDIO
- EXTINTOR SIMPLES (CARGA 600X0X17 cm)
- TUBULAÇÃO DE ÁGUA (PVC) Ø DN15mm - 2 1/2"
- PARA COMBATE A INCÊNDIO
- PROJEÇÃO DA MANGUEIRA PARA COMBATE A INCÊNDIO
- REGISTRO DE RECALQUE (OU REGISTRO DE PASSO) 2 1/2"
- COM VÁLVULA DE RETENÇÃO
- EXTINTOR CARGA DE PÓ QUÍMICO SECO ABC, 2-A-20-BC
- EXTINTOR CARGA DE PÓ QUÍMICO SECO BC, 20-BC
- EXTINTOR CARGA DE PÓ QUÍMICO SECO BC, 20-BC
- EXTINTOR SOBRE RODA DE CARGA D'ÁGUA, 2-A
- LUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
- DETECTOR DE FUMAÇA PONTUAL
- CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME
- BATERIA DO SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME
- AVISADOR SONORO E VISUAL DO SISTEMA DE ALARME
- ACIONADOR MANUAL DO SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME
- ACIONADOR ALTERNATIVO DE BOMBA DE INCÊNDIO (BOTÃO LIGA E DESLIGA)
- J - JOELHO DE 90º F.A. (COTOVELO)
- T - TE DE 90º F.G.
- INDICAÇÃO DA PLACA DE SINALIZAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO
- VER DETALHE SINALIZAÇÃO
- CÓDIGO DA PLACA
- DIMENSÕES DA PLACA
- DIRECIONAMENTO DO FLUXO DE SADA

Obs.: Toda tubulação externa deve ser protegida com material anti-corrosivo  
Toda tubulação aparente deve ser pintada na cor vermelha

ESTADO DE GOIÁS  
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR  
PROCESSO N.º 122.830/13

( ) Projeto original;  
(X) Reatubulação; Protocolo de solicitação nº  
(X) Substituição parcial; Protocolo de solicitação nº 146.497/17  
( ) Substituição total; Protocolo de solicitação nº  
( ) Com Fiança / Garantia

APROVADO  
EM 12/04/18

ANALISTA - CARIMBU E ASSINATURA  
ANALISTA - CARIMBU E ASSINATURA

SEDE ADMINISTRATIVA  
C.F.P. SETOR AEROPORTO  
GOIÂNIA

ENDEREÇO: RUA 31-A, Lr. 27/28/29  
SETOR AEROPORTO - GOIÂNIA-GO.

PROPRIETÁRIO: Felicidade M. de Faria Melo  
GOIÂNIA - GOIÁS - BRASIL

AUTOR DO PROJETO: RENATA DE OLIVEIRA PRATO - CREA 15507/D - GO

CONSOLE ENGENHARIA LTDA

PLANTA 2º PAVIMENTO

FONE: (062) 8401-5541

DATA: MARÇO/2018

ÁREA TOTAL: 4.751,88 m²

FOLHA: 4/7

COMBATE A INCÊNDIO