

PLANTA 2º SUBSOLO ESC. 1 :75

RESUMO

GRUPO	OCUPAÇÃO/USO	DIVISÃO	DESCRIÇÃO	TIPIFICAÇÃO
E	EDUCACIONAL E CULTURA FÍSICA	E-1	ESCOLA EM GERAL	PRÉ-UNIVERSITÁRIOS

TIPO DE SISTEMA DE PROTEÇÃO POR HIDRANTES

TIPO	ESGUICHO	DIÂMETRO	COMPRIMENTO	Nº EXPEDIÇÕES	VAZÃO
2	JATO COMPACTO 13 mm OU REGULÁVEL	40mm	2x15m / 20m	SIMPLES	130 LITROS/MIN

RESERVA DE INCÊNDIO
25.000 LITROS

CARGA DE INCÊNDIO: 300 MJ/m²
RISCO BAIXO

QUADRO DE ÁREAS	
	Mº
SUBSOLO 2	3.010,68
SUBSOLO 1	2.909,44
TÉRREO	2.135,52
1º PAVIMENTO	1.763,75
2º PAVIMENTO	1.715,24
LAJE COBERTURA	1.764,56
BARRILETE	239,40
RESERVATÓRIO	242,82
TOTAL	13.542,01

LEGENDA

- COLUNA DE ÁGUA PARA COMBATE A INCÊNDIO
- HIDRANTE SIMPLES (CAIXA 60X90X17 cm)
- TUBULAÇÃO DE ÁGUA (F°G°) ø DN65mm – 2 1/2" PARA COMBATE A INCÊNDIO
- PROJEÇÃO DA MANGUEIRA PARA COMBATE A INCÊNDIO
- REGISTRO DE RECALQUE (OU REGISTRO DE PASSEIO) 2 1/2" COM VÁLVULA DE RETENÇÃO
- EXTINTOR CARGA DE DIÓXIDO DE CARBONO 5-B:C
- EXTINTOR CARGA DE PÓ QUÍMICO SECO ABC, 2-A: 20-B:C
- EXTINTOR CARGA DE PÓ QUÍMICO SECO BC, 20-B:C
- EXTINTOR SOBRE RODA DE PÓ QUÍMICO SECO BC, 80-B:C
- ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
- CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME
- BATERIA DO SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME
- AVISADOR SONORO E VISUAL DO SISTEMA DE ALARME
- ACIONADOR MANUAL DO SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME
- ACIONADOR ALTERNATIVO DE BOMBA DE INCÊNDIO (BOTOEIRA LIGA E DESLIGA)
- J – JOELHO DE 90° F.G. (COTOVELO)
- T – TÊ DE 90° F.G.
- INDICAÇÃO DA PLACA DE SINALIZAÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO VER DETALHE SINALIZAÇÃO (CÓDIGO DA PLACA, DIMENSÕES DA PLACA)
- DIRECIONAMENTO DO FLUXO DE SAÍDA

OBS.: TODA TUBULAÇÃO ENTERRADA DEVERÁ SER PROTEGIDA COM MATERIAL ANTI-CORROSIVO

TODA TUBULAÇÃO APARENTE DEVERÁ SER PINTADA NA COR VERMELHA

ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
PROCESSO N.º _____/_____/_____
1. ( ) Projeto original
2. ( ) Por atualização: Projeto original _____/_____/_____
3. ( ) Por substituição: Projeto original _____/_____/_____
4. ( ) Por adequação de edificação existente: _____/_____/_____
Data formulação da exigência: _____/_____/_____
5. ( ) Com Parecer Técnico nº _____/_____/_____
APROVADO
EM _____/_____/_____
ASSINATURA

senac

ESCOLA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO SENAC SANTA GENOVEVA

ENDEREÇO: AVENIDA CAMPO COM AVENIDA INTERLÂNDIA COM RUA PADORA, QD. 89, LOTES 41/43/45/47/49
BAIRRO SANTA GENOVEVA – GOIÂNIA – GOIÁS

PROPRIETÁRIO: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM

AUTOR DO PROJETO: RENATA DE OLIVEIRA PINTO – CREA 8500/D – GO

RESP. TÉCNICO:

COMBATE A INCÊNDIO

CONSOL ENGENHARIA LTDA
FONE: (062) 8401-5441

PLANTA SUBSOLO 2

FOLHA: 01 / 7

DATA: MARÇO/2013

ÁREA TOTAL: 13.542,01 m²