

PLANTA BAIXA TÉRREO

ESC: 1/75

LEGENDA
(PROJETO ELETRICO)

- LUMINARIA FLUORESCENTE 2x32w, DE SOBREPOR, MODELO CAN03-5232 DA LUMICENTER, COR BRANCA. CORPO EM CHAPA DE AÇO FOSFOTIZADA E PINTADA ELETROSTATICAMENTE.
- LUMINARIA DE EMBUTIR 4x18w FLUORESCENTES, MODELO CAA01-6418 DA LUMICENTER, COR BRANCA. CORPO EM CHAPA DE AÇO FOSFOTIZADA E PINTADA ELETROSTATICAMENTE.
- LUMINARIA FLUORESCENTE 2x18w, DE SOBREPOR, MODELO CAN03-5216 DA LUMICENTER, COR BRANCA. CORPO EM CHAPA DE AÇO FOSFOTIZADA E PINTADA ELETROSTATICAMENTE.
- LUMINARIA DE SOBREPOR TIPO ISE, COM UMA LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 70W. COR BRANCA, DUAL OU EQUIVALENTE TÉCNICO.
- LUMINÁRIA CIRCULAR DE SOBREPOR, CORPO EM ALUMÍNIO REFLETADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA EPOXI-PÓ NA COR BRANCA, PARA UMA LÂMPADA INCANDESCENTE DE 60W REF. BLENDA ITAM.
- ARANDELA TIPO TARTARUGA EXTERNA, C/ 1 LÂMP. INCAND. DE 60W, A 2.25m DO PISO ACABADO.
- LUMINÁRIA CIRCULAR DE EMBUTIR, DE LED 9W, CORPO DE FUNDIÇÃO EM ALUMÍNIO, GRAU DE PROTEÇÃO IP67. TEMPERATURA DE COR 3000K. MODELO FSV-7 (TIPO 1) FAB. NAGLEC.
- LUMINÁRIA CIRCULAR DE EMBUTIR, DE LED 9W, CORPO DE FUNDIÇÃO EM ALUMÍNIO, GRAU DE PROTEÇÃO IP67. TEMPERATURA DE COR 5200K. MODELO FSV-7 (TIPO 2-ACIL). FAB. NAGLEC.
- PROJETOR DE LED 35W, CORPO EM ALUMÍNIO TRATADO, GRAU DE PROTEÇÃO IP65, TEMPERATURA DE COR 3000K, MODELO LINEA IP, FAB. NAGLEC.
- BLOCO AUTÔNOMO, COM TOMADA 2P+T, NO TETO OU PAREDE(6m+2,25m), COM 2x6, 12 BATERIA E TERMINAIS, COMUTAÇÃO E RECARGA AUTOMÁTICA CORTE POR MÍNIMA TENSÃO, BATERIA SUNAN, AURESON, AUTONOMIA MINIMA DE 2 HORAS.
- QUADRO DE DISTRIBUICAO DE CIRCUITOS, ALTURA CENTRO 1.50m.
- PONTO MONOFÁSICO(F+N+T) PARA INSTALAÇÃO DE PROJETOR DE IMAGEM, EM CX. 4"x4" METÁLICA SOBRE O FORRO.
- TOMADAS DUPLA P/ INFORMÁTICA 2P+T, 20A, NBR 14136, A 30 cm DO PISO, EM CX.4"x2" OU EM CAIXA PARA RODAPÉ, LINHA TALAR, IRIEL, COR BRANCA.
- TOMADA P/ INFORMÁTICA 2P+T, 20A, NBR 14136, A 30 cm DO PISO, EM CX.4"x2" OU EM CAIXA PARA RODAPÉ, LINHA TALAR, IRIEL, COR BRANCA.
- TOMADA P/ INFORMÁTICA 2P+T, 20A, NBR 14136, A 110 cm DO PISO, EM CX.4"x2", LINHA TALAR, IRIEL, COR BRANCA.
- TOMADAS DUPLA DE USO GERAL 2P+T, 20A, NBR 14136, A 0,30 cm DO PISO, EM CX.4"x2", LINHA TALAR, IRIEL, COR BRANCA.
- TOMADA DE USO GERAL 2P+T 20A, NBR 14136, A 30 cm DO PISO, EM CX.4"x2" OU EM CAIXA PARA RODAPÉ, LINHA TALAR, IRIEL, COR BRANCA.
- TOMADA DE USO GERAL 2P+T, 20A, NBR 14136, A 1,10 cm DO PISO, EM CX.4"x2", LINHA TALAR, IRIEL, COR BRANCA.
- TOMADA DE USO GERAL 2P+T, 20A, NBR 14136, A 0,00 cm DO PISO, EM CX.4"x2", LINHA TALAR, IRIEL, COR BRANCA.
- PONTO DE FORÇA MONOFÁSICO(F+N+T), PARA AR CONDICIONADO. EM CAIXA METÁLICA 4"x4".
- TOMADA DUPLA DE USO GERAL 2P+T, 20A, NBR 14136, A 2,25 cm DO PISO, EM CX.4"x2", LINHA TALAR, IRIEL, COR BRANCA.
- TOMADA DE USO GERAL 2P+T, 20A, NBR 14136, A 2,25 cm DO PISO, EM CX.4"x2", LINHA TALAR, IRIEL, COR BRANCA.
- INTERRUPTOR DE 1 SECÇÕES 1= 1,10 m DO PISO ACABADO, EM CX. 4"x2". LINHA TALAR, IRIEL, COR BRANCA.
- INTERRUPTOR PARALELO 1= 1,10 m DO PISO ACABADO, EM CX. 4"x2". LINHA TALAR, IRIEL, COR BRANCA.
- INTERRUPTOR AUTOMÁTICO POR SENSOR DE PRESENÇA, QUANDO APARENTE NO TETO, EM CX. METÁLICA 4"x4", QUANDO EMBUTIDO EM PAREDE, EM CAIXA 4"x2", A 1,10m DO PISO.
- CAIXA DE DERIVAÇÃO, PARA RODAPÉ METÁLICO, DA METALTEC.
- CONDULETE MONTÁVEL EM ALUMÍNIO.
- CAIXA DE PASSAGEM EMBUTIDA NA PAREDE, QUANDO NÃO INDICADO. SERÁ 20x20x10cm, A 0,40m DO PISO ACABADO.
- CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA, COM TAMPA, QUANDO NÃO INDICADA 15x15cm.
- CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA 4"x4", APARENTE SOBRE O FORRO.
- TUBULAÇÃO QUE SOBE.
- TUBULAÇÃO QUE DESCE.
- CONDUTOR FASE, NEUTRO, RETORNO E TERRA RESPECTIVAMENTE.
- ELETRODUTO EMBUTIDO EM ALVENARIA, APARENTE NO TETO OU SOBRE O FORRO.
- ELETRODUTO EMBUTIDO NO PISO.
- RODAPÉ METÁLICO, COM 3 DIVISÕES INTERNAS, 3x30x40, TRIPLO, REF. DS.3.02 DCA, QUANDO NÃO INDICADO, COM TAMPA, COR CINZA TEXTURIZADO, A 0,30m DO PISO ACABADO.
- ELETROCALHA METÁLICA GALVANIZADA, SOBRE O FORRO, QUANDO NÃO INDICADA SERÁ 100x100, CHAPA #18.
- PERFILADO GALVANIZADO, APARENTE SOBRE O FORRO, 38x38mm, CHAPA #18.
- POSTE CONDUTOR COM SUPORTE PARA CITO PONTOS DE ENERGIA E CITO PONTOS RJ45. 150x50x300mm. REF. DS 8.02, COR BRANCA, FAB. DCA DESIGN CANALETAS.
- ACIONADOR MANUAL DO SISTEMA COMBATE A INCÊNDIO.(VER PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO)
- CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO.(VER PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO)
- AVISADOR SONORO E VISUAL.(VER PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO)
- BATERIA DO SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME.(VER PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO)
- ACIONADOR DE BOMBA DE INCÊNDIO. (VER PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO)

CONTROLE DE ALTERAÇÕES

rev	data	Descrições da Alterações	responsável
00	18/06/2012	EMISSÃO INICIAL	JF
01	07/09/2013	ALTERAÇÕES ARQUITETURA	JF

APROVAÇÃO:

SENAC

ENGENHARIA

Rua 26, nº 599, Sala 03, Setor Leste Vila Nova, Goiânia-GO
Fone (Fax) 62 3240-3542.

FACULDADE DE TECNOLOGIA SENAC - GOIÁS
UNIDADE II

PROPRIEDADE:

SENAC- SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL

ENDEREÇO:

AVENIDA CAMPO s/ AVENIDA INTERLÂNDIA c/ RUA PADOVA,
QD. 88, LOs. 41/43/46/47 e 48, BAIRRO SANTA GENOVEVA, GOIÂNIA – GOIÁS

AUTOR DO PROJETO:

JAIRO FRANÇA JUNIOR
ENG. ELETRICISTA - CREA. 33840 - GO.

CONTEÚDO:

PLANTA BAIXA TÉRREO
TOMADAS DE INFORMÁTICA

ESCALA: indicada

DATA: JUN/12

PRANCHA Nº.: 02/28

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS