

PLANTA LAJE COBERTURA ESC. 1 :75

LEGENDA

- COLUNA DE ÁGUA PARA COMBATE A INCÊNDIO
- HIDRANTE SIMPLES (CAIXA 60X90X17 cm)
- TUBULAÇÃO DE ÁGUA (F°G°) ø DN65mm – 2 1/2" PARA COMBATE A INCÊNDIO
- PROJEÇÃO DA MANGUEIRA PARA COMBATE A INCÊNDIO
- REGISTRO DE RECALQUE (OU REGISTRO DE PASSEIO) 2 1/2" COM VÁLVULA DE RETENÇÃO
- EXTINTOR CARGA DE DIÓXIDO DE CARBONO 5–B:C
- EXTINTOR CARGA DE PÓ QUÍMICO SECO ABC, 2–A: 20–B:C
- EXTINTOR CARGA DE PÓ QUÍMICO SECO BC, 20–B:C
- EXTINTOR SOBRE RODA DE PÓ QUÍMICO SECO BC, 80–B:C
- ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
- CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME
- BATERIA DO SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME
- AVISADOR SONORO E VISUAL DO SISTEMA DE ALARME
- ACIONADOR MANUAL DO SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME
- ACIONADOR ALTERNATIVO DE BOMBA DE INCÊNDIO (BOTOEIRA LIGA E DESLIGA)

J – JOELHO DE 90° F.G. (COTOVELO)
T – TÊ DE 90° F.G.

INDICAÇÃO DA PLACA DE SINALIZAÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO
VER DETALHE SINALIZAÇÃO

CÓDIGO DA PLACA
COD L x H
COD P
DIMENSÕES DA PLACA

DIRECIONAMENTO DO FLUXO DE SAÍDA

OBS.: TODA TUBULAÇÃO ENTERRADA DEVERÁ SER PROTEGIDA COM MATERIAL ANTI–CORROSIVO

TODA TUBULAÇÃO APARENTE DEVERÁ SER PINTADA NA COR VERMELHA

senac

ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

PROCESSO N.º ...../.....

1. ( ) Projeto original;
2. ( ) Por atualização: Projeto original ...../...../.....
3. ( ) Por substituição: Projeto original ...../...../.....
4. ( ) Por adequação de edificação existente;
Data comprovada da edificação: ...../...../.....
5. ( ) Com Parecer Técnico nº .....

APROVADO

EM ...../...../.....

Analista:

ESCOLA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO SENAC SANTA GENOVEVA

ENDEREÇO: AVENIDA CAIAPÓ COM AVENIDA INTERLÂNDIA COM RUA PADORA, QD. 89, LOTES 41/43/45/47/49
BAIRRO SANTA GENOVEVA – GOÂNIA – GOIÁS

PROPRIETÁRIO: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM

AUTOR DO PROJETO: RENATA DE OLIVEIRA PINTO – CREA 8500/D – GO

RESP. TÉCNCO:

COMBATE A INCÊNDIO

CONSOL ENGENHARIA LTDA FONE: (062) 8401–5641	PLANTA LAJE COBERTURA	FOLHA : 06 / 7
DATA: MARÇO/2013	ÁREA TOTAL: 13.542,01 m²	