

---

**PRIMEIRO COMUNICADO DE ESCLARECIMENTO**  
**CONCORRÊNCIA SENAC/GO Nº 0003/2023**

**O SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL – SENAC – Administração Regional do Estado de Goiás**, torna público, para fins de conhecimento dos interessados, os esclarecimentos dos questionamentos, da licitação em epígrafe, que tem como objetivo a **REFORMA DA UNIDADE SESC CALDAS NOVAS**, conforme disposto abaixo:

**Questionamentos 1)**

Na *PLANILHA ORIENTATIVA - Item 9.1. TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA BRANCA **E = 50 MM**, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ACESSÓRIOS E IÇAMENTO. AF\_07/2019 – com código SINAPI 94216.*

O Código **SINAPI 94216** traz: *Telhamento com telha metálica termoacústica **e = 30 mm**, com até 2 águas, incluso içamento. af\_07/2019.*

*Gostaria de questionar se a telha metálica termoacústica terá espessura de 30mm OU espessura de 50mm?*

**Resposta:** Considerar a descrição na planilha orientativa, TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA BRANCA **E = 50 MM**, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ACESSÓRIOS E IÇAMENTO. AF\_07/2019. Portanto, a espessura deve ser de 50mm.

Goiânia, 30 de junho de 2023.

**Comissão de Licitação**  
**Senac/GO**