
**TERCEIRO COMUNICADO DE ESCLARECIMENTO
CONCORRÊNCIA SENAC/GO Nº 0006/2023**

O SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL – SENAC – Administração Regional do Estado de Goiás, torna público, para fins de conhecimento dos interessados, o esclarecimento do questionamento, da licitação em epígrafe, que tem como objetivo a **Adequação do Galpão do CEP Aparecida de Goiânia**, conforme disposto abaixo:

1º Questionamento

A respeito da concorrência N°0006/2023, da Adequação do galpão CEP Aparecida de Goiânia, preciso de um esclarecimento do item 3.36: cód. 501 composição própria - NIVELAMENTO DE PISO E RAMPA DE ACESSO. Que tipo de serviço seria esse? Quais medidas uso para orçar esse nivelamento? Que tipo de material vou usar? Qual o comprimento em m² do serviço? Pois na planilha está somente colocada em unidade:

3.36	CÓD 501	Próprio	NIVELAMENTO DE PISO E RAMPA DE ACESSO - AMBIENTE CLIMATIZADO	UN	1,00
-------------	----------------	----------------	---	-----------	-------------

Resposta: Deve ser considerado, para o item 3.36, o serviço de execução de nivelamento do tipo contra piso para atender a área corresponde de assentamento de piso de 25,65m². Metragem encontrada na planilha no item 3.13.

Goiânia, 09 de outubro de 2023.

**Comissão de Licitação
Senac/GO**